

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniewskim”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Leśniewice przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić Zamawiającemu:

- Deklaracje właściwości użytkowych
- Kartę Techniczną
- Świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez jednostkę wystawioną
- Raport z badań ogniowych i wydzielenia dymu na poziomie min. CflS1

Odpowiedź 1

Zgodnie z wymaganiami STWiOR, podłoga sportowa jako cały system musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904.

Zgodnie ze STWiORB, Wykonawca będzie musiał przedstawiać:

- kartę techniczną dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN-PN 14904
- raport z badań ogniowych - min. CflS1
- atest higieniczny
- min. 2 certyfikaty dot. nawierzchni: EHF, IHF, FIVB, FIBA.
- autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni, z zapewnieniem dostawy na przedmiotowy obiekt.

Pytanie 2

Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych m.in. lepszej amortyzacji i ochrony stawów będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej o grubości minimum 9 mm w której wierzchnią warstwę użytkową stanowi 100% czystego PVC o grubości minimum 2 mm?

Odpowiedź 2:

Zgodnie z STWiOR, Zamawiający wymaga aby grubość całkowita wykładziny miała minimum 7 mm, dlatego też jest możliwość zastosowania wykładziny o grubości 9 mm.

Pytanie 3

Czy dla potwierdzenia zastosowania wysokiej jakości wykładziny sportowej zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB- najwyższy poziom rozgrywek?
- Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF?
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

Posiadanie certyfikatów międzynarodowych związków sportowych daje Inwestorowi pewność, że produkt jest wysokiej klasy i zapewni wieloletnie użytkowanie. Celem Zamawiającego winno być wyrównywanie szans i zapewnienie sportowej edukacji młodzieży na wysokim poziomie, jak również zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej bazy sportowej poprzez zastosowanie chociażby trwałej nawierzchni, bezpiecznej o najwyższych walorach technicznych i użytkowych.

Odpowiedź 3:

Zgodnie ze STWiOR, Zamawiający wymaga aby nawierzchnia posiadała minimum 2 certyfikaty, do wyboru z podanych: EHF, IHF, FIVB, FIBA.

Pytanie 4

Czy zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się zgodnie z jej technologią z następujących elementów:

- podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową
- konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- płyta rozkładająca obciążenia ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- wykładzina sportowa rolowana o grubości. 9 mm i grubości wierzchniej warstwy min. 2 mm

Odpowiedź 4


Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do systemu podłogi. Zgodnie ze STWiOR podłoga jako cały system musi być zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904.

Pytanie 5

Czy cały system podłogi musi pochodzić od jej producenta, na który to producent posiada badania zgodne z wymaganą normą PN EN 14 904 dokonane w jednostce notyfikowanej ?

Odpowiedź 5

Zgodnie ze STWiOR, Wykonawca musi przedstawić dokument, że podłoga jako cały system jest zgodna ze wszystkimi parametrami normy EN-PN 14904.

WÓJT

Joanna Jabłońska