

Leśniewice, dnia 22 grudnia 2020 r

GK.271.5.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniewskim”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Leśniewice przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie


Uprzejmie proszę o uszczegółowienie zapisów, dotyczących wykonania w/w zadania przetargowego – w części dotyczącej podłogi sportowej.

W dokumentacji technicznej STWiOR podłoga sportowa opisana jest jako systemowa podłoga sportowa, zgodna z normą EN 14904 wykończona wykładziną PCV o minimalnej grubości 7mm, z wierzchnią warstwą, nie mniejszą niż 2mm, posiadająca certyfikaty podstawowych federacji sportowych, takich jak: FIVB,EHF,IHF i FIBA . Ze względu na fakt, iż w/w federacje zmieniły kryteria oceny przyznawania certyfikatów i wymagań parametrów wykładzin, wiodący producenci wykładzin sportowych zmienili grubości swoich wyrobów.

Czy zatem Zamawiający, dla zapewnienia wykładziny wysokiej jakości, z pełną certyfikacją, będzie wymagał wykładziny o minimalnej grubości 7,5 mm, z wierzchnią warstwą nie mniejszą niż 2mm, posiadającej podstawowe certyfikaty sportowe, takie jak FIVB,EHF,IHF i FIBA.

Odpowiedź

Zgodnie z STWiOR, Zamawiający wymaga aby grubość całkowita wykładziny miała minimum 7 mm, dlatego też jest możliwość zastosowania wykładziny o grubości 7,5 mm. Zgodnie ze STWiOR, Zamawiający wymaga aby nawierzchnia posiadała minimum 2 certyfikaty, do wyboru z podanych: EHF, IHF, FIVB, FIBA.


WÓJT
Joanna Jabłońska